



监 测 报 告

甘绿创 [2019]第 03025 号

委托单位 西能源张掖生物质发电有限公司
监测内容 业自测
报告日期 19 年 3 月 22 日

甘肃绿创 保科技有限责任公司



监测报告说明

- 1、报告无本公司计量认证标志 CMA 章及检验检测专用章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无编制、无审核、无批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起 15 日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 5、此报告仅对本次监测结果负责，委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责。
- 6、报告未经同意不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得复制本报告。

本机构通讯资料：

甘肃绿创环保科技有限公司

电话：(0943) 6970115

传真：(0943) 6970115

地址：白银市白银区中科院(西隆)高科技产业园(02)5 幢 1-01

邮编：730900

承担单位：甘肃绿创环保科技有限公司

技术负责：高建峰

项目负责：李亚军

质控负责：王同博

报告编写：李燕丽

审 核：陈香苓

审 定：邵志义

华西能源张掖生物发电有限公司

企业自测报告

2019 年 3 月，受华西能源张掖生物发电有限公司委托，我公司按照国家有关环境监测技术规范，对该企业自测进行了现场分标，并编制了本报告。

1 废气污染源监测

1.1 监测点位

本次监测在垃圾焚烧炉焚烧烟气净化排放口设置一个监测点位。

表 1-1 污染源监测点位一览表

序号	位置	地理位置信息
1	1 号垃圾焚烧炉	0°2'26.26"N, 102°51'5"N, N: 39°03'14.5"

1.2 监测项目

烟气参数、汞、镉、铜、砷、铬、镍、氟化物、锑、锰。

1.3 监测频次

连续监测 3 次。

1.4 监测分析方法

废气采样严格按照《固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）中的相关要求执行，分析方法采用国家标准或统一方法。详见表 1-2。

表 1-2 废气污染源监测分析方法

项目	分析方法	方法检出限/m ³
烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	/
镉	火焰原子吸收分光光度法	3×10 ⁻¹
铅	火焰原子吸收分光光度法	0.01
镍	火焰原子吸收分光光度法	3×10 ⁻¹

监测项目	方法	方法来源	检出限 (mg/m ³)
砷	原子荧光光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版)	3.6
汞	原子荧光光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版)	4.4
铬	火焰原子吸收光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版)	2.3
镉	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 773-2015	0.8
镍	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 773-2015	2.3
钴	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 773-2015	0.9
铜	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 773-2015	0.9
氟化物	离子色谱法	HJ/T 65-2001	0.1

2 焚烧炉炉渣热灼减率监测

2.1 监测布点

此次监测在该公司渣排口设 1 个监测点，取 1 个样品进行分析。

表 2-1 炉渣监测点位置信息

编号	位置	经纬度
1#	渣仓	E: 106°03'20"

3 执行标准

执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18486-2001)，详见表 4-1~4-3。

4 监测结果

焚烧炉渣热灼减率监测结果，详见表 4-1；

废气监测结果，详见表 4-2~4-3。

表 4-1 焚烧炉渣热灼减率监测结果表

项目	1#	3#	4#	限值
热灼减率	3.6	3.2	2.8	GB 18486-2001 (4) ≤5

表 4-2 废气监测结果表

污染源名称	采样日期	监测项目	测定值		平均值	标准限值 (GB 18485-2014)
生活垃圾 焚烧炉	2019.3.7	平均流速(m/s)	35.9	36.2	36.0	/
		标态风量(m³/h)	75548	76180	75667	/
		氧含量 (%)	12.8	12.6	12.7	/
		汞浓度(mg/m³)	0.0042	0.0036	0.0042	/
		砷浓度(mg/m³)	0.00063	0.00051	0.00057	/
		砷折算浓度(mg/m³)	0.00077	0.00061	0.00069	测定均值 1.0 mg/m³
		镉浓度(mg/m³)	0.0047	0.0032	0.0040	/
		镉折算浓度(mg/m³)	0.0057	0.0038	0.0048	测定均值 0.1 mg/m³
		铅浓度(mg/m³)	0.03	0.01	0.02	/
		铅折算浓度(mg/m³)	0.04	0.01	0.02	测定均值 1.0 mg/m³
		氟化物浓度(mg/m³)	0.14	0.09	0.11	/
		氟化物折算浓度(mg/m³)	0.17	0.11	0.14	/
		镍浓度(mg/m³)	0.0062	0.0057	0.0057	/
		镍折算浓度(mg/m³)	0.0076	0.0068	0.0069	测定均值 1.0 mg/m³
		铬浓度(mg/m³)	0.0044	0.0049	0.0044	/
		铬折算浓度(mg/m³)	0.0054	0.0058	0.0053	测定均值 1.0 mg/m³

表 4-3 废气监测结果表

污染源名称	采样日期	监测项目	测定值		平均值	执行标准 GB 18484-2001
生活垃圾 焚烧炉	2019.3.7	锰浓度(mg/m ³)	0.013	0.017	0.019	/
		锰折算浓度(mg/m ³)	0.016	0.020	0.023	测定均值 1.0 mg/m ³
		铜浓度(mg/m ³)	0.0043	0.004	0.0055	/
		铜折算浓度(mg/m ³)	0.0052	0.0048	0.0065	测定均值 1.0 mg/m ³
		镍浓度(mg/m ³)	ND	ND	8×10 ⁻⁴	/
		镍折算浓度(mg/m ³)	ND	ND	8×10 ⁻⁴	测定均值 1.0 mg/m ³
		钴浓度(mg/m ³)	ND	ND	2×10 ⁻³	/
		钴折算浓度(mg/m ³)	ND	ND	2×10 ⁻³	测定均值 1.0 mg/m ³

备注：“ND”表示检测结果低于方法检出限，检测结果以方法检出限值报出。



检验检测机构 资质认定证书

编号: 162812050169

名称: 甘肃绿创环保科技有限公司

地址: 白银市白银区中科院(西隆)科技产业园(2)5幢1-2层

经审查,你机构已具备国家有关计量法律法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证人见证书附件。

许可使用标志



162812050169

发证日

2018年12月24日

有效期

2022年2月25日

发证机



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。