

盖计量认证印章

1 2050293


美洁环检字（2021）第 0380 号

项目名称：华西能源张掖生物质发电有限公司 2021 年自测（三季度）

委托单位：华西能源张掖生物质发电有限公司

检测类别：

张掖美洁



限责任公司



声 明

1. 报告封面无  标志、无检验检测专用章、无骑缝章无效。
2. 本报告三级审核签字不全、无报告批准人签字均无效。
3. 报告涂改无效。
4. 委托方如对检测报告有异议，请于收到报告之日起十日内向本公司提出，逾期不予受理。
5. 不可复检的项目，不进行复检。
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
7. 报告仅对来样负责，检验结果仅反映对该样品的评价，对于检验结果的使用、使用产生的直接或间接损失及一切后果，本公司不承担任何经济和法律责任。
8. 本公司保证检验的客观公正性，对委托（受检）单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。
9. 本报告未经公司同意，不得以任何方式复制及做广告宣传。
10. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效，本公司将对上述行为追究其相应的法律责任，全部复制检测报告未加盖本单位公章无效。
11. 报告结尾的“以下空白”字样表明报告内容已表述完毕。

地址：甘肃省张掖市甘州区滨河新区屋兰路滨河明源小区南门二楼商铺

电话：0936-6902155

邮编：734000

邮箱：m18993678616@163.com





国家认证认可监督管理委员会

证书编号：162812050293

名称：张掖美洁环境保护技术有限责任公司

地址：甘肃省张掖市甘州区河新区屋兰路滨河明源小区南二楼商铺

经审查，你机构具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

发证日期：2016年10月10日

复印件 原件一致
再次复印无效

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会印制，在中华人民共和国境内有效

1 任务由来

2021 年 6 月，我公司受华西能源张掖生物质发电有限公司的委托对其

无组织废气、周边地下水、噪声进行检测，我公司于 2021 年 7 月 15 日组织技术人员按照技术规范要求开展了检测工作。

2 检测点位布设

根据检测方案中的点位进行采样。

表 1-1 地下水检测点位信息表

检测点位编号	检测点位名称	采样日期	样品编号
1#	厂区上游垃圾填埋场地下取水井	2021.7.15	ZYMJ20210715-XS09-001
2#	厂区下游大弓农化地下水取水井	2021.7.15	ZYMJ20210715-XS10-001

表 1-2 无组织废气检测点位信息表

点位编号	采样日期	检测点位名称	样品编号
O1	2021.7.15	厂界东侧外 4m，高 1.5m 处	ZYMJ20210715-FQ05-001~003
O2	2021.7.15	厂界南侧外 4m，高 1.5m 处	ZYMJ20210715-FQ06-001~003
O3	2021.7.15	厂界西侧边界外，高 1.5m 处	ZYMJ20210715-FQ07-001~003

美洁环检字(2021)第0380号

日 06:00）各检测 1 次。

5 检测质量控制和质量保证

为确保检测数据的代表性、准确性和可靠性，我公司检测技术人员均经过技术培训、安全教育合格后持证上岗，检测所用的采样和分析仪器均经计量部门检定/校准合格。根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求采样，根据国家或行业标准分析方法的要求分析样品，对检测全过程各环节采取严格的质量控制。

检测分析方法采用国家或行业标准（或推荐）分析方法。

现场采样和检测前，采样仪器应用标准流量计进行流量校准，采样过程中及时填写采样记录和样品标签，做到准确无误，样品交接和处理按制度执行，确保样品不混淆，不遗漏。

检测分析人员严格执行国家标准或行业标准，如实填写分析原始记录，检测数据严格实行三级审核制度，最后由授权签字人批准签发。

地下水检测质控结果见表 3-1；无组织废气检测质控结果见表 3-2；噪声检测质控结果见表 3-3。

表 3-1 地下水检测质控结果

序号	分析日期	项目	单位	质控样品编号	质控样品检测 置信范围	质控样品 测定值	评价结果
1	2021.7.16	氨氮	ug/mL	ZYMJ-ZK-0658	3.13±0.16	3.22	合格
2	2021.7.16	硝酸盐氮	ug/mL	ZYMJ-ZK-0619	4.52±0.23	4.47	合格
3	2021.7.16	亚硝酸盐氮	ug/L	ZYMJ-ZK-0496	91.0±5.1	92	合格
4	2021.7.16	硫酸盐	mg/L	ZYMJ-ZK-0597	70.8±3.3	67.9	合格
5	2021.7.16	汞	μg/L	ZYMJ-ZK-0605	2.00±0.10	2.08	合格
6	2021.7.17	铜	mg/L	ZYMJ-ZK-0673	2.96±0.20	3.03	合格
7	2021.7.17	铅	mg/L	ZYMJ-ZK-0673	2.98±0.21	3.11	合格
8	2021.7.17	锌	mg/L	ZYMJ-ZK-0673	2.95±0.19	2.97	合格
9	2021.7.17	镉	μg/L	ZYMJ-ZK-0673	2.99±0.20	2.86	合格
10	2021.7.16	六价铬	ug/mL	ZYMJ-ZK-0607	4.30±0.22	4.34	合格

表 3-2 无组织废气检测质控结果

序号	分析日期	项目	单位	质控样品编号	质控样品检测 置信范围	质控样品测定值	评价结果
1	2021.7.17	滤膜	g	BZ-（20）#	0.2680±0.0005	0.2680	合格
2	2021.7.16	氨（水剂）	mg/L	ZYMJ-ZK-0643	0.992±0.060	0.986	合格

表 3-3 噪声检测质控结果

序号	项目	单位	日期	检测前校准值	检测后校准值	置信范围	评价
1	噪声	dB	2021.7.15	93.4	93.8	测量前后校准值的差值≤0.5dB	合格

备注：噪声校准器型号及编号：AWA6221A 型、ZYMJ-07。

6 检测结果

无组织废气检测结果见表 4-1；地下水检测结果见表 4-2；噪声检测结果见表 4-3。

表 4-1 无组织废气检测结果汇总表

单位：mg/m³

采样点位 及名称	检测 项目	采样时间	样品编号	检测结果	标准限值	达标情况
厂界东侧外 4m，高 1.5m 处	颗粒物	10:00	ZYMJ20210715-FQ05-001	0.293	≤1.0	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ05-002	0.295	≤1.0	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ05-003	0.326	≤1.0	达标
	硫化氢	10:00	ZYMJ20210715-FQ05-001	0.003	≤0.06	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ05-002	0.003	≤0.06	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ05-003	0.002	≤0.06	达标
	氨	10:00	ZYMJ20210715-FQ05-001	0.245	≤1.5	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ05-002	0.224	≤1.5	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ05-003	0.265	≤1.5	达标
	臭气 浓度	10:00	ZYMJ20210715-FQ05-001	<10	≤20	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ05-002	<10	≤20	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ05-003	<10	≤20	达标
厂界南侧外 4m，1.5m 处	颗粒物	10:00	ZYMJ20210715-FQ06-001	0.322	≤1.0	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ06-002	0.354	≤1.0	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ06-003	0.386	≤1.0	达标
	氨	10:00	ZYMJ20210715-FQ06-001	0.003	≤0.06	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ06-002	0.004	≤0.06	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ06-003	0.004	≤0.06	达标
	硫化氢	10:00	ZYMJ20210715-FQ06-001	0.003	≤0.06	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ06-002	0.004	≤0.06	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ06-003	0.004	≤0.06	达标
	臭气 浓度	10:00	ZYMJ20210715-FQ06-001	0.369	≤1.5	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ06-002	0.346	≤1.5	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ06-003	0.382	≤1.5	达标

采样点位 及名称	检测 项目	采样时间	样品编号	检测结果	标准限值	达标情况
	(无量纲)	14:00	ZYMJ20210715-FQ07-003	<10	≤20	达标
厂界北侧边界 处,高 1.5m 处	颗粒物	10:00	ZYMJ20210715-FQ08-001	0.205	≤1.0	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ08-002	0.236	≤1.0	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ08-003	0.267	≤1.0	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ08-003	0.267	≤1.0	达标
	硫化氢	10:00	ZYMJ20210715-FQ08-001	0.002	≤0.06	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ08-002	0.002	≤0.06	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ08-003	0.002	≤0.06	达标
	氨	10:00	ZYMJ20210715-FQ08-001	0.110	≤1.5	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ08-002	0.122	≤1.5	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ08-003	0.103	≤1.5	达标
	臭气 浓度 (无量纲)	10:00	ZYMJ20210715-FQ08-001	<10	≤20	达标
		12:00	ZYMJ20210715-FQ08-002	<10	≤20	达标
		14:00	ZYMJ20210715-FQ08-003	<10	≤20	达标

备注：颗粒物评价标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值；其余项目评价标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建标准。

表 4-2 地下水检测结果汇总表

检测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	达标情况
厂区上游 垃圾填埋 场地下水 水井	ZYMJ20210715 -XS09-001	pH 值（无量纲）	7.98	6.5~8.5	达标
		氨氮（mg/L）	0.052	≤0.50	达标
		硝酸盐氮（mg/L）	0.69	≤20.0	达标
		亚硝酸盐氮（mg/L）	0.003	≤1.0	达标
		硫酸盐（mg/L）	135	≤250	达标
		铜（mg/L）	5×10^{-3} L	≤1.00	达标
		铅（mg/L）	2.5×10^{-3} L	≤0.01	达标
		锌（mg/L）	0.05L	≤1.00	达标
		镉（mg/L）	0.5×10^{-3} L	≤0.005	达标
		汞（mg/L）	0.00004L	≤0.001	达标
		六价铬（mg/L）	0.009	≤0.05	达标
		总大肠菌群（CFU/100mL）	1L	≤3.0	达标
厂区下游 大弓农化 地下水取 水井	ZYMJ20210715 -XS10-001	pH 值（无量纲）	7.91	6.5~8.5	达标
		氨氮（mg/L）	0.029	≤0.50	达标
		硝酸盐氮（mg/L）	0.57	≤20.0	达标
		亚硝酸盐氮（mg/L）	0.003	≤1.0	达标
		硫酸盐（mg/L）	279	≤250	超标
		铜（mg/L）	5×10^{-3} L	≤1.00	达标
		铅（mg/L）	2.5×10^{-3} L	≤0.01	达标
		锌（mg/L）	0.05L	≤1.00	达标
		镉（mg/L）	0.5×10^{-3} L	≤0.005	达标
		汞（mg/L）	0.00004L	≤0.001	达标
		六价铬（mg/L）	0.005	≤0.05	达标
		总大肠菌群（CFU/100mL）	1L	≤3.0	达标

备注：检测结果一栏中：检出限数值+“L”表示小于检出限即未检出；
评价标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类限值。

表 4-3 噪声检测结果表

单位: dB (A)

点位编号	检测日期	检测时段	检测时间	检测结果	标准限值	达标情况
1#厂界东侧外 高于围墙 0.5 米处	2021.7.15	昼间	09:46	50.2	≤65	达标
	2021.7.15	夜间	22:03	43.2	≤55	达标
2#厂界南侧外 高于围墙 0.5 米处	2021.7.15	昼间	09:55	50.5	≤65	达标
	2021.7.15	夜间	22:11	43.5	≤55	达标
3#厂界西侧外 1 米, 高 1.2 米处	2021.7.15	昼间	10:04	49.6	≤65	达标
	2021.7.15	夜间	22:21	42.7	≤55	达标
4#厂界北侧外 1 米, 高 1.2 米处	2021.7.15	昼间	10:16	50.1	≤65	达标
	2021.7.15	夜间	22:29	43.4	≤55	达标

备注: 评价标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

****以下空白(附图见下页)****

编制: [Signature]

审核: 曹晓琴


批准: [Signature]

日期: 2021.7.31

日期: 2021.8.2

日期: 2021.8.2

【附图】



空地

- ▲噪声检测点位
- 无组织检测点位

噪声检测点位示意图